

Адкрытае акцыянернае таварыства

«БЯРОЗАБУДМАТЭРЫЯЛЫ»

225202 г. Бяроза Брэсцкай вобласці

Камсамольская вул., 25

тэл.(прыёмная) 3-74-01, факс (01643) 3-74-02

служба збыту т/ф 3-74-08, 3-74-10

р/р ВУ32АКВВ30120036900151100000

ААТ «АСБ Беларусбанк»

БИК АКВВВУ2Х

УНП 200034522, АКПО 05572161

E-mail: ksm@brest.by

<http://www.bsm.by>

Открытое акционерное общество

«БЕРЁЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

225202 г. Береза Брестская область

Комсомольская ул., 25

тел.(приемная) 3-74-01, факс (01643) 3-74-02

служба сбыта 3-74-08, 3-74-10

р/с ВУ32АКВВ30120036900151100000

ОАО «АСБ Беларусбанк»

БИК АКВВВУ2Х

УНП 200034522, ОКПО 05572161

E-mail: ksm@brest.by

<http://www.bsm.by>

4595 № от 17.08.22
На № _____ от _____

В ответ на Ваш запрос ОАО «Березастройматериалы» поясняет, что в соответствии с пунктом 6.2.1 ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» керамические плитки относятся к негорючим строительным материалам.

Согласно пункту 5.1.1 ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования» для негорючих материалов показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.

Ведущий инженер по
стандартизации и качеству



М.А.Позняк